SOUPIS EL. ZAŘÍZENÍ NAPOJENÝCH ZE SILOVÉHO ROZVADĚČE

ČÍSLO	POPIS	NAPOJENÍ	NAPĚTÍ [V]	PŘÍKON [W]	JMENOVITÝ PROUD [A]
(1.1)	KOTEL PLYN. ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ, ŘÍZENÝ V KASKÁDĚ, POUZE UT	ZE ZÁSUVKY	230	max. 198	2A –POJISTKA SPOTŘEBIČE
(1.2)	KOTEL PLYN. ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ, ŘÍZENÝ V KASKÁDĚ, POUZE UT	ZE ZÁSUVKY	230	max. 288	2A –POJISTKA SPOTŘEBIČE
(1.3)	KOTEL PLYN. ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ, ŘÍZENÝ V KASKÁDĚ, POUZE UT	ZE ZÁSUVKY	230	max. 288	2A –POJISTKA SPOTŘEBIČE
(2)	OBĚH. ČERP. PRO OTOPNÉ TĚLESO, ELEKTRONICKÉ, ENERGET. TŘ. A	ZE ZÁSUVKY	230	max. 20	0,18
(3)	MONOBLOKOVÉ ODSTŘEDIVÉ ČERPADLO AUTOMAT. VODÁRNY CALPEDA	ZE ZÁSUVKY	230	max. 900	4,5
(4.1)	AUTOMAT. HLAVA ZMĚKČOVACÍHO FILTRU AUTOMAT. ÚPRAVNY VODY	ZE ZÁSUVKY	230	max. 20 VA	---
(4.2)	ELMAG. VENTIL AUTOMAT. DOPLŇOVÁNÍ PŘES ÚPRAVNU VODY DO UT	NA SVORKOVNICI	230	max. 10 VA	---
(4.3)	ELMAG. DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHEMIKÁLIÍ DO DOPLŇOVACÍ VODY UT	ZE ZÁSUVKY	230	max. 15 VA	---
(5.1)	VENTILÁTOR NUCENÉHO VĚTRÁNÍ, AX. POTRUB. S ELEKTRONIC. REG.	NA SVORKOVNICI	230	max. 38	0,20
(5.2)	VENTILÁTOR NOUZOVÉHO VĚTRÁNÍ, DIAGONÁL. POTRUBNÍ – STÁVAJÍCÍ	NA SVORKOVNICI	230	max. 180	1,0
(6)	ELMAG. VENTIL – BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU, PŘÍMO OVLÁDANÝ	NA SVORKOVNICI	230	max. 10 VA	---
(7)	AKUSTICKO–OPTICKÁ HOUKAČKA (PRO VNITŘNÍ INSTAL., min. IP 20)	NA SVORKOVNICI	230	max. 2	---
(8)	BEZPEČNOSTNÍ ČERVENÉ STOP–TLAČÍTKO ZA ROZBITNÝM SKLÍČKEM	NA SVORKOVNICI	230	---	---

POZN. 1	PŘI CHODU AUTOMAT. VODÁRNY (3) DELŠÍM NEŽ 5 min. MUSÍ BÝT ČERPADLO AUTOMATICKY ZASTAVENO + HLÁŠEN PORUCH. STAV
POZN. 2	PŘI OTEVŘENÍ ELMAG. VENTILU (4.2) DELŠÍM NEŽ 5 min. MUSÍ BÝT VENTIL AUTOMATICKY UZAVŘEN + HLÁŠEN PORUCHOVÝ STAV
POZN. 3	PŘI CHODU ELMAG. ČERPADLA (4.3) DELŠÍM NEŽ 5 min. MUSÍ BÝT ČERPADLO AUTOMATICKY ZASTAVENO + HLÁŠEN PORUCH. STAV
POZN. 4	PŘI VÝPADKU JISTIČE VENTILÁTORU (POZ. 5.1) MUSÍ BÝT OD JEHO POMOCNÉHO KONTAKTU (NAPŘ. PŘES STYKAČ) PŘERUŠENO NAPÁJENÍ ELMAG. BEZPEČNOSTNÍHO VENTILU (POZ. 6) NA PŘÍVODU PLYNU DO KOTELNY --> DOJDE K JEHO AUTOMAT. UZAVŘENÍ

Ing. JIŘÍ KOPULETÝ, Sadlákova 965/1, 674 01 Třebíč
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
IČ : 681 12 840 DIČ : CZ6312190456

NAVRHL	VYPRACOVAL	HL. ING. PROJ.	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
Ing. JIŘÍ KOPULETÝ			p. Jana Válková	Ing. Petr Červinka

INVESTOR	Společenství vlastníků Podpěrova 518/6, Medlánky, 621 00 Brno			DATUM	ŘÍJEN 2018
STAVBA / AKCE	Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 6, Brno–Medlánky, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMOVNÍ PLYN. KOTELNY 235 kW			MĚŘÍTKO	------
SO / PS	---			STUPEŇ PD	PRO REALIZACI STAVBY
NÁZEV VÝKRESU	ELEKTRO–SILNOPROUD – LEGENDA INSTALACÍ			FORMÁT VÝKR.	1 x A4
ČÍSLO VÝKRESU	PP–00–23	ČÁST/SLOŽKA PROJEKTU	D	Z.Č. GEN. PROJ.	05/18 PD
				Z.Č. PROJ. D.Č.	
				POZN.	