

LEGENDA NAPOJOVACÍCH MÍST NOVÉHO POTRUBÍ

P NAPOJENÍ NOVÉHO PŘÍVODNÍHO POTR. TOPENÍ NA STÁVAJÍCÍ OCEL. PŘÍVAŘ. KOVANOU REDUKCI 100/65

Z NAPOJENÍ NOVÉHO ZPĚTNÉHO POTR. TOPENÍ NA STÁVAJÍCÍ OCEL. PŘÍVAŘ. KOVANOU REDUKCÍ 100/65

S NAPOJENÍ NOVÉHO POTR. STUDENÉ VODY ZA STÁVAJÍCÍM VENTILEM VÝMĚNOU KOLENA ZA T-ODBOČKU

9. NP = +25,450

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ – PONECHANÁ AŽ DO 2. ETAPY DEMONTÁŽÍ

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ NÁBĚHOVÉ TOPNÉ VODY – PONECHANÉ AŽ DO 2. ETAPY DEMONTÁŽÍ

STÁVAJÍCÍ ZPĚTEČNÍ POTRUBÍ VRATNÉ TOPNÉ VODY – PONECHANÉ AŽ DO 2. ETAPY DEMONTÁŽÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DOPLŇOVACÍ VODY DO ÚSTŘED. VYTÁPĚNÍ – PONECHANÉ AŽ DO 2. ETAPY DEMONTÁŽÍ

LEGENDA

SČ SÁNÍ ČERPADLA – OSADIT TRUBNÍ ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1"
VČ VÝTLAK ČERP. – OSADIT TR. ŠR. MOSAZ. 1" + RED. 1"x3/4"
ON ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA (OC. TR. DN 100 + 2x DÝNKO)
FV FILTR VLOŽKOVÝ, typ AQUA FHPR1–3V–R, VČ. NYLON. VLOŽKY
OP ODPLYŇOVAČ PŘÍVAŘOVACÍ, typ SEPARÁTOR PLYNŮ SPIROVENT
MKU MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA UZAVÍRACÍ, typu L 32–171–16

NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ

TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ
TOPNÁ VODA – ZPĚTNÁ
STUDENÁ SUROVÁ VODA
EXPANZNÍ POTRUBÍ UT
UPRAVENÁ DOPLŇ. VODA
HADIČKA ODPADNÍ VODY

Ing. JIŘÍ KOPULETÝ, Sadilkova 905/1, 674 01 Třebíč
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
IČ : 661 12 840 DIČ : CZ6312180456

NAVRHL	VYPRACOVAL	HL. ING. PROJ.	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
	Ing. JIŘÍ KOPULETÝ		p. Jana Vášková	Ing. Petr Červinka

INVESTOR	Společenství vlastníků Podjavorova 518/6, Medlánky, 621 00 Brno	DATUM	ŘÍJEN 2018
STAVBA / AKCE	Společenství vlastníků jednotek Podjavorova 6, Brno-Medlánky, Obnovitelné a modernizace bytového fondu, novelizace 235 BD	MĚŘÍTKO	1 : 25
SO / PS	----	STUPEŇ PD	PRO REALIZACI STAVBY
NÁZEV VÝKRESU	UT – MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ	FORMÁT VÝKR.	2 x A4
		Z.Č. GEN. PROJ.	05/18 PD
ČÍSLO VÝKRESU	PP–00–10	ČÁST/SLOŽKA PROJEKTU D	Z.Č. PROJ. D.Č.
			POZN.